



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Nr. 2022-18-0282-K2

Version 2.de

Prüfung nach der ift-Richtlinie MO-01/1 Baukörperanschluss von Fenstern - Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen 2007-01

Antragsteller Soudal N.V.
Olof-Palme-Straße 13
51371 Leverkusen

Bauart 1-flg. Kunststofffenster mit Aufkeilrahmen, eingebaut in einen Wandaufbau aus Beton zur Prüfung der Anschlussfuge. Fuge ausgeführt mit Hybrid-Polymerpaste Soudatight Hybrid in Verbindung mit Soudal Soudafoam 167 Plus.

Produktbezeichnung Systemprüfung Soudafoam 167 Plus in Kombination mit Soudatight Hybrid

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 2022-18-0282-B1

MO-01/1 Visuelle Kontrolle Keine Fehlstellen	bestanden
MO-01/1 Schlagregendichtheit bis 600 Pa kein Wassereintritt	bestanden
MO-01/1 Luftdichtheit $a < 0,1 \text{ m}^3 / \text{m h (daPa)}^{2/3}$	bestanden
MO-01/1 Temperatur Wechselbelastung visuell keine Veränderung	bestanden
MO-01/1 Dauerfunktion visuell keine Veränderung	bestanden
MO-01/1 Druck-Sog-Wechselast visuell keine Veränderung	bestanden
MO-01/1 Luftdichtheit Wiederholte Prüfung, $a < 0,1 \text{ m}^3 / \text{m h (daPa)}^{2/3}$	bestanden
MO-01/1 Schlagregendichtheit Wiederholte Prüfung, bis 600 Pa kein Wassereintritt	bestanden
MO-01/1 Demontage kein eingedrungenes Wasser festgestellt	bestanden

Gültigkeit Anwendbarkeit der Richtlinie MO-01/1 – 2007-01

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
21.11.2022

Cornelius Würfel B.Eng.
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
Steuer-Nr.: 156/172/13009
USt-IdNr.: DE245353602

