

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	21-004007-PR05 (NW-E03-05-de-01)
Inhaber	Tremco CPG Germany GmbH Werner-Haepf-Str. 1 92439 Bodenwöhr Deutschland
Produkt	einbruchhemmendes Holzfenster über Vorwandmontage-System illbruck SY002 SMART befestigt
Bezeichnung	System: IV78
Details	Hersteller HÖHBAUER GmbH, Luhe-Wildenau; Material Eiche, lamellierte Kanteln; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519 Öffnungsart Dreh-Kipp; Montage Gemäß der Prüfdokumentation beiliegender Montageanleitung des Herstellers; Außenmaß (BxH) 900 x 1500 mm; Beschlag: Hersteller Roto Frank AG, Velbert; System Roto NX; Fenstergriff abschließbar, 100Nm; Einbruchhemmende Verriegelungspunkte 11; Falzluftbegrenzer: 4; VSG: Klasse: P5A nach EN 356; Glasverklebung: illbruck SP160 Vorwandmontage an Montagerahmen aus Brettschichtholz (Fichte) mit illbruck PR150 und SFS Rahmenschrauben Hersteller Tremco CPG Germany GmbH, Bodenwöhr; System Vorwandmontagezarge: illbruck PR150 Hinweis illbruck SP351, als Verklebung und in Montagefuge als druckfeste Hinterfütterung
Besonderheiten	Montage des Fensters in Vorwandmontagesystem (vorgesetzte Einbaulage)
Ergebnis **)	

Einbruchhemmung nach EN 1627: 2021-06



Klasse: RC 3

***) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
13.05.2022

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Roman Rubensdörffer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen *)

EN 1627: 2021-06

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 21-004007-PR05 PB-E03-05-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang C geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 6C8-B31DE

Ve-PB1-4172-de/ (01.04.2021)